



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66.

Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району

Почтовый адрес: ул. Первомайская, 28, г. Белая Калитва, 347040

Телефон: (86383) 2-00-19.

Факс: (86383) 2-00-19. E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

г. Белая Калитва

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной Сосновской школы

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области № 74 от «25» октября 2021 года, в период с «08» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой, присутствовал представитель контролируемого лица – директору муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной Сосновской школы

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отделить помещение библиотеки от коридора (путей эвакуации) противопожарной дверью.	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	16.05.2022г.	
2.	Отделить помещение лаборатории противопожарной дверью от учебного класса.	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	16.05.2022г.	
3.	Обеспечить дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	16.05.2022г.	
4.	Запретить использование на путях эвакуации (лестничной клетке) в правом крыле здания школы, отделочные материалы (краску) с не исследуемыми показателями пожарной опасности, а также панели из древесно-стружечной плиты (ДСП).	п. 25 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 6.25* СП 112.13330.2011	16.05.2022г.	
5.	Оборудовать светильники в подвальном помещении здания школы колпаками (рассеивателями).	п.п. в) п. 35 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	16.05.2022г.	
6.	Убрать из подвального помещения здания школы оборудование, мебель и	п.п. б) п. 16 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	16.05.2022г.	

других предметы.			
------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Сосновская СОШ

Каплун Юрий Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР

по Белокалитвинскому району лейтенант вн. службы

Печкуров И.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.