

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(МБОУ СОСНОВСКАЯ СОШ)
347000 Ростовская область,
Белокалитвинский район, п. Сосны,
ул. Пролетарская, 1А
тел. 8(86383) 6-51-45
Email: bksosna@mail.ru

Начальнику отдела надзорной
деятельности по Белокалитвинскому
району управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по РО
полковнику внутренней службы
Терешкину В.Л.

Отчет

об исполнении предписания Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Белокалитвинскому району Главного
управления МЧС России по РО № 74/3 от 25.11.2021 г. об устранении
нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой выездной
проверки МБОУ Сосновской СОШ

В целях приведения в соответствие с предусмотренными обязательными
требованиями в МБОУ Сосновская СОШ устранены следующие нарушения,
выявленные в ходе плановой проверки:

1. Помещение библиотеки отделено от коридора (путей эвакуации) противопожарной дверью (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)
2. Помещение лаборатории отделено противопожарной дверью от учебного класса (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)
3. Дежурный персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты органов индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п. 30 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)
4. На путях эвакуации (лестничной клетке) в правом крыле здания школы, применяются отделочные материалы (водоэмульсионная краска), панели ДСП сняты (п. 25 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г., п. 6.25* СП 112.13330.2011)
5. В подвальном помещении здания школы эксплуатируются светильники с колпаками - п.п. в) п. 35 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

6. В подвальном помещении здания школы отсутствует хранения оборудования, мебели - п.п.б) п. 16 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

Директор МБОУ Сосновской СОШ



Ю.М.Каплун